

7.РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО
TEST RESULTS

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод за изпитване на показателя ; стандартизационни и нормативни документи	№ на образеца	Резултати от изпитването	Стойност и допуск на показателя; стандартизационни и нормативни документи
Number	Test	Unit of quantity	Method	No of sample	Results	Requirements
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поведение при горене Test under fire condition	mm	БДС IEC 332-1	5) 7) 8) 9) 10)	385 450 385 431 365	Разстояние между долния ръб на горния държател и началото на овъгляване - min 50. Distance between the lower edge of the top support and the onset of charring - min 50
2.	Изпитване на променливо напрежение High voltage test	V min	БДС 2406-82	1), 2), 3), 4), 5), 6)	без ел. пробив without break down	500 1. без електрически пробив without break down
3.	Изпитване на променливо напрежение High voltage test	V min	БДС 2406-82	7), 8), 10), 11)	без ел. пробив without break down	2000 15 без електрически пробив without break down
4.	Изпитване на променливо напрежение High voltage test	V min	БДС 2406-82	9)	без ел. пробив without break down	2500 15 без електрически пробив without break down

Забележка : Резултатите от изпитването се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на изпитвателната лаборатория.

Note : The test results only refer, to samples under test. Extract from test record may be not duplicated without the test laboratory's agreement in written form.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО :
Tests carried out by:

Сарандалиева

РЪКОВОДИТЕЛ НА АКРЕДИТИРАНАТА
ЛАБОРАТОРИЯ:

Chief of Accredited Laboratory:

Централна
Изпитвателна лаборатория
ГАМАКАВЕЛ

Протокол № 001/17.01.2003