

Декларация за съответствие

Долуподписаният "Сектрон ООД"

бул. "Г. М. Димитров" №52

декларирам на собствена отговорност, че продуктът: Комбиниран датчик
/ НОСНІКІ, АСА-Е/

(наименование и търговска марка, тип или модел, № на партидата, извадката (пробата) или серията, евентуално
произход и брой на екземплярите)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и),
техническо одобрение (ТО) или друг(и) нормативен(ни) акт(актове)

EN 54 част 7 : 2000

EN 54 част 5 : 2000

САЕ 4021 : 1999

(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта (тите), ТО или друг(ите) нормативен (и) акт (актове)

и в съответствие с Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на
строителните продукти съществени изисквания за безопасност на други наредби за
оценяване на съответствието.....

име (наименование), адрес и идентификационен номер на упълномощено лице за
оценяване на съответствието (когато се изисква).....

номер и дата на издадени сертификати, технически одобрения и протоколи от изпитване
(в случай, че има такива)

специфични изисквания, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране,
изпълнение и експлоатация) (може да се приложат отделно към декларацията)
.....

година на поставяне на маркировката, "СО" 21.01.2004г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

София, 15.06.2010 г.

Ст. Димитров, Маркетинг Менџ джър

(място и дата на издаване)

(фамилия, длъжност и подпис
на производителя или на негов представител)



Орега няма приставка (plug-in) за съдържанието тук

Орега няма приставка (plug-in) за съдържанието тук

MARQUE NF – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
CERTIFICAT
COMPOSANT NF-SSI



Nature et date de la décision

Admission du 08/06/2007

N° d'identification : M 017 A0

DATE DE FIN DE VALIDITE

31/12/2009

La Société :

HOCHIKI EUROPE LIMITED

Grosvenor Road
Gillingham Business Park
ME8 OSA KENT
ANGLETERRE

Correspondant CNMIS SAS

José CAMPO : Tél. : 01.53.89.00.48

Pour son usine de :

KENT - ANGLETERRE

est autorisée à apposer la marque NF sur le produit suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.cnmis.org, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée :

Détecteur multi capteurs – Détecteur ponctuel de fumée incorporant un capteur de température aidant à la prise de décision de l'alarme feu

Référence commerciale :

ACA-EF

Marque commerciale :

HOCHIKI EUROPE LIMITED

Type :

Optique + Chaleur

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas ni AFAQ AFNOR Certification ni le CNMIS SAS quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- | | |
|--|-------------------|
| - Mode de fonctionnement : | Adressable |
| - Indicateur d'action externe : | Oui |
| - Sensibilité réglable : | Non |
| - Type de liaison au système : | Filaire |
| - Isolateur de court-circuit intégré : | Non |
| - Divers : | Néant |

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2009 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFAQ AFNOR Certification et le CNMIS SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Ce certificat est constitué de 1 page(s).

Pour AFAQ AFNOR Certification,
le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

Pour le CNMIS SAS,
le Président

Denis CLUZET