



МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НПИПАБ при НСПАБ

Рег. № МОН 148 Екз. №.....
Б. Б. 2004г.

ДО
Г-н Г. Виденов
“Сектрон” ООД
гр. София

По вх. ИН 57/29.01.2004г.

В изпълнение на договор ПО-Д-ЕЗ-6/06.04.20004г. приложено,
изпращаме Ви ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ за приложимост на
пожароизвестителна централа Matrix 2000, производство на фирма
PARADOX HELLAS S.A за изграждане на пожарогасителни системи .

Приложение: съгласно текста.

ДИРЕКТОР: 
/ ст. н.с. II ст. инж. Д. Стоянов, д-р/



ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За приложимост на пожароизвестителна централа Matrix 2000, производство на фирма PARADOX HELLAS S.A., представена от фирма "СЕКТРОН" ООД за изграждане на пожароизвестителни системи.


За оценка на продуктите са представени:

1. Удостоверение № EMC.57.03.1.36.88.01 от 02.10.2003г., издадено от AnkoLab.
2. Декларация за съответствие от 14.04.200 г., издадена от "СЕКТРОН" ООД.
3. Ръководство за инсталация и експлоатация
4. Проспекти, съдържащи техническите характеристики на централата.

След направения преглед на представените документи се установи следното:

1. Удостоверение № EMC.57.03.1.3688.01 за резултатите от изпитвания и измервания от 02.10.2003г., издадено от AnkoLab удостоверява, че конвенционална пожароизвестителна централа Matrix 2000 изпълнява изискванията на EN 54-2 и EN 54-4.

2.В Декларацията за съответствие от 14.04.200 г. "СЕКТРОН" ООД декларира на собствена отговорност, че пожароизвестителна




централа Matrix 2000 отговаря на изискванията на стандартите EN 54
части 2 и 4.

На основание гореизложеното се дава следното

ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пожароизвестителна централа Matrix 2000, производство на
фирма PARADOX HELLAS S.A, **МОЖЕ** да се използва за изграждане
на пожароизвестителни системи на територията на Р.България, при
спазване изискванията на производителя .

Експерт:


/ н.с.д ст. инж. С.Йорданов/

