



МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  
НПИПАБ ПРИ НСПАБ

Рег. № 104/108 Екз. №.....  
24/4 2001г.

По вх.№ ИН 103/12.02. 2001г.


ДО  
Г-н Георги Виденов  
“Сектрон” ООД  
бул. “Д-р Г.М.Димитров” №52  
гр. София - 1125

На №. 124./25.01.2001г.

Приложено , изпращаме Ви **ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ** за приложимост на територията на Р.България на пожароизвестителни контролни панели модели Multizone 2-4 Zone; Multizone LCD 4-12 Zone и Saffire 1-2 Zone, производство на VCR Terofire — Великобритания.


Приложение: съгласно текста.

ДИРЕКТОР

  
/доц.инж. Г.Тихов, д-р/



МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  
НПИПАБ ПРИ НСПАБ



## ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За приложимост на територията на Р.България на пожароизвестителни контролни панели модели Multizone 2-4 Zone; Multizone LCD 4-12 Zone и Saffire 1-2 Zone, представени от "СЕКТРОН" ООД гр. София, производство на VCR Terofire — Великобритания.

За оценка на приложимостта на пожароизвестителните контролни панели са представени следните документи:

1. Удостоверение за регистрация № 1454/97 на Terofire-Великобритания, валидно до 31 юли 2001г., издадено от ISOQAR-Международна организация по стандартизация - гаранция за качество и надежност.

2. Удостоверение № 483, валидно до 19 декември 2003г., издадено от LPCB.

3. Удостоверение за оценка № 95/032, издадено от EMC Projects Limited.

4. Декларация за съответствие, издадена от "СЕКТРОН" ООД гр. София.

5. Проспекти, съдържащи технически описания и характеристики на продуктите.

6. Инструкции за експлоатация.

След извършената проверка на представените документи се констатира следното:

1. Удостоверението за регистрация № 1454/97 удостоверява, че фирма Terofire е одобрена от ISOQAR по ISO 9002:1994, и че произвежданите от фирмата продукти отговарят на изискванията по BS 5839-4/88; EN 50081-1 и EN 50082-1.

2. Удостоверение № 483 удостоверява, че фирма Terofire изпълнява изискванията определени в ISO 9002-1994г.

3. Удостоверение № 95/032 удостоверява, че продуктите изпълняват изискванията за защита съгласно директива на съвета 89/336 ЕЕС.

На основание гореизложеното се дава следното

### ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

пожароизвестителни контролни панели модели Multizone 2-4 Zone; Multizone LCD 4-12 Zone и Saffire 1-2 Zone, представени от "СЕКТРОН" ООД гр. София, производство на VCR Tegofire — Великобритания, МОЖЕ да се използват на територията на Р.България, съобразно експлоатационните условия определени от производителя.

ЕКПЕРТИ:

1. 

/инж. С.Йорданов/

2. 

/инж. И.Йорданов/

